



平成 25 年 3 月 27 日

各 位

会 社 名 上村工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 上村 寛也
(コード番号 4966 大証 2 部)
問合せ先 常務取締役管理本部長 片山 恵嗣
(TEL : 06-6202-8518)

当社枚方工場でのガス爆発事故について

昨日、平成 25 年 3 月 26 日 15 時 31 分頃、当社枚方工場（大阪府枚方市出口 1-5-1）において、ガス爆発事故が発生しました。

近隣住民の皆様、関係各位に多大なご心配とご迷惑をお掛けしましたことを深くお詫び申し上げます。

1. 発生日時

平成 25 年 3 月 26 日（火）15 時 31 分頃

2. 発生場所

上村工業株式会社枚方工場 排水処理棟

3. 発生状況

排水処理棟において従業員 2 名でポリ容器在中の廃液を廃液貯蔵タンク（縦 1.9m、横 3.8m、高さ 1.8m のステンレス製、約 13 m³）に移し替え作業中にガス爆発が発生した。

4. 発生原因

廃液貯蔵タンク内で起こった化学反応により、爆発したものと推測されます。

5. 被害状況

・人的被害

作業を行っていた従業員 2 名が病院に搬送されました。1 名（38 才男性）は軽傷（耳鳴りする程度）。もう 1 名（61 才男性）は重傷。

- ・ 物的被害

排水処理棟の外壁が破損。

6. 対応について

- ・ 当該廃液貯蔵タンク周辺の安全確認を行い、二次災害の恐れはありません。
- ・ 事故に伴い貯蔵タンクの使用を中止しており、生産設備への影響はありません。
- ・ 早急に原因の究明を行うと共に、事故再発防止の対応と安全管理の徹底に努めます。

7. 今後の見通し

生産ラインへの影響はなく、当社の業績に与える影響は軽微であります。

以上